

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. – Kaposvári Régió
Kaposvár, Guba Sándor u. 57. sz. hivatalos helyiségében, **2015. év szeptember** hó **24.**
napján.

Jelen vannak:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. részéről:

Horváth Szilvia

Tervező (megbízó cég neve, vagy megrendelő személy):

Mardegan Legno Kft.**7570 Barcs Nagyhíd u. 17.**Tárgy: **Barcs, 2671/16 hrsz. - Gyártócsarnok építése**

Közműnyilatkozat az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. tulajdonában lévő földgázelosztó-
vezeték vagy célvezeték hálózat és a tervezett építmény kapcsolatára vonatkozik

Átadott dokumentáció: Jelen Közműnyilatkozat

Átvett dokumentáció: A tervezett építmény helyszínrajza.

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint a tárgyban
szereplő ingatlanon létesítendő építmény a tulajdonunkban lévő gázelosztó- és célvezeték hálózatot:

 ÉRINTI NEM ÉRINTI

Az érintettség típusa:

 meglévő gázelosztó- és
célvezeték keresztezés,
megközelítés meglévő gázelosztó- és
célvezeték átalakítása
szükségesAz ingatlan gázellátása és fogyasztói rendszerbe kapcsolása jelen állapotban **nem megoldott**.

Az építési engedély vagy létesítési nyilatkozat kiadásához a következő előírások és feltételek mellett
járulunk hozzá:

Épület építés/átalakítás esetén:

- Javasoljuk zárt égésterű gázkészülék tervezését, mert a nyílt égésterű gázkészülékek tervezése során a működéshez szükséges levegő utánpótlással is számolni kell.
- **Meglévő épület esetén ha az ingatlanban olyan jellegű változás történik (pl.: új nyílászárók kerülnek beépítésre, a nyílászárók cseréjét végzik, stb.), ami kihat a helyiségek légellátására, a levegőellátást külön tervezni, méretezni szükséges, melyet az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel engedélyeztetni kell.**

Megjegyzés:


Az érintett területen illetékes Területgazda: **Hugyecz István**Telefonszám: **30/4748-104**

Cím: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. – 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 57. sz.

Üzemirányítás telefonszáma: **80/301 301**

Jelenlegi nyilatkozatunkat építési engedélyezési/létesítési eljárás lefolytatásához adtuk ki, amely nem jelent kötelezettséget az ingatlan földgázellátásának igénylésére.

A közműnyilatkozat hatálya **1 év**, amely tartalmi változása esetén vagy lejártá után a dokumentáció újabb egyeztetése szükséges. Amennyiben az ingatlan vonatkozásában változás történik a nyilatkozat kiadásától számított 1 éven belül (tulajdonos, telekhatár, illetve bármilyen joghatással járó változás), a jelenlegi nyilatkozatunk hatályát veszti.


.....
egyeztető **HORVÁTH SZILVIA**

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Azonosító: 1141_eb_2

Hatálybalépés dátuma: 2015

oldal: 1 / 1

Előírások és információk:

Kivonat a 203/1998. (XII. 19.) Korm.rendelet-ből

Vhr.19/A. §397 (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos

- a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
- b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
- d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
- e) a robbantási tevékenység;
- f) anyagok elhelyezése, tárolása;
- g) az árszétasos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;
- h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelmi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,
- c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
- d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
- e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezeten az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) 398 A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz, felújításhoz szükséges tevékenységek, beleértve az építési tevékenységet is, folytathatók, az ehhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők. Az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával más személy a biztonsági övezetben végezni kívánt tevékenységhez szükséges létesítményeket, anyagokat ideiglenesen elhelyezheti.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.

(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlanulajdonost (kezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

Vhr.19/B. §399 (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztesztéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell

- a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,
- b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és
- c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltáráshoz szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) 400 Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének – át nem hárítható felelősséggel – gondoskodnia kell

- a) a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről,
- b) a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról,
- c) a keresztezett létesítmény feltárájáról, és
- d) a keresztesztés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.

(7a) 401 A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés úgy is teljesíthető, hogy a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas.

Továbbá a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet előírásait kell betartani.